



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



	Nr projektu	FERS.03.01-IP.08-0098/24
	Tytuł projektu	Rozwój dostępności na uczelni Śniadeckich
	Beneficjent:	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Raport z audytu dostępności architektonicznej

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich – Budynek A

Adres obiektu:

Aleje prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz



	Nr projektu	FERS.03.01-IP.08-0098/24
	Tytuł projektu	Rozwój dostępności na uczelni Śniadeckich
	Beneficjent:	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Szanowni Państwo!

Przekazujemy na Państwa ręce Raport z badania dotyczącego dostępności dla wszystkich użytkowników i użytkowniczek (w tym osób z niepełnosprawnościami, seniorów i senierek, rodziców i opiekunów/opiekunek z małymi dziećmi) budynku A Politechniki Bydgoskiej, zlokalizowanego przy al. prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy.

Niniejszy raport jest wynikiem wizyty sprawdzającej dostępność (audytu dostępności) obiektu pod kątem różnorodnych potrzeb różnorodnych osób. Dziękując za współpracę, chcielibyśmy przekazać kilka słów komentarza do opracowania.

Dostępność dla wszystkich osób to proces, a pojedyncze zmiany na lepsze traktujemy jako część większej całości. Wierzymy, że budowanie dostępności zaczyna się od świadomości różnorodności użytkowników i użytkowniczek – stąd duży nacisk położony na zagadnienia związane z potrzebami poszczególnych grup. Stała współpraca z organizacjami pozarządowymi i włączanie głównych zainteresowanych w proces zmian budują świadomość i motywują do działania.

Audytowane budynki zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w czasie ich realizacji (włączając w to proces projektowania oraz budowy) - prawem budowlanym, aktami wykonawczymi i przepisami prawa miejscowego. Tym samym zdefiniowane bariery w dostępności nie wynikają z nieprzestrzegania przepisów prawa, a wszystkie rekomendacje i wytyczne są wynikiem dobrych praktyk w dążeniu do zwiększenia dostępności.

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie rekomendacje i wytyczne, opisane w Raporcie jako konieczne czy zalecane, możliwe są do wdrożenia od razu (lub w ogóle). Realizacja niektórych z nich może trwać miesiącami lub latami, może też wymagać szczegółowych projektów i uzgodnień. Mimo wszystko wierzymy jednak, że pełna informacja o poziomie dostępności jest cenna dla wszystkich zainteresowanych, pokazuje bowiem, że proces jej budowania



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



	Nr projektu	FERS.03.01-IP.08-0098/24
	Tytuł projektu	Rozwój dostępności na uczelni Śniadeckich
	Beneficjent:	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

trwa, a realne działania z nim związane powinny zostać zaplanowane i rozłożone w czasie. Prosimy, by wzięli to Państwo pod uwagę podczas zapoznawania się z poniższym opracowaniem.

Fundacja Polska Bez Barier



	Nr projektu	FERS.03.01-IP.08-0098/24
	Tytuł projektu	Rozwój dostępności na uczelni Śniadeckich
	Beneficjent:	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Spis treści

Wstęp	8
Cele opracowania	8
Opis metodologii prowadzonych badań	9
Podstawa opracowania	10
Wygląd raportu i jego dostępność	12
1. Otoczenie budynku – opis i rekomendacje	13
1.1. Komunikacja publiczna	13
1.2. Komunikacja prywatna	13
A. Parking przy wejściu bocznym przy auli A1 (W02)	13
B. Parking przy wejściu bocznym przy aulach A2 i A3 (W05)	14
1.3. Przejście dla pieszych	14
2. Strefy wejściowa do budynku – opis i rekomendacje	15
2.1. Wejście główne (W01)	15
A. Strefa dojścia	15
B. Drzwi wejściowe	15
C. Szatnia	17
2.2. Wejście boczne przy auli A1 (W02)	18
A. Strefa dojścia	18
B. Pochylnia	19
C. Schody zewnętrzne	20
D. Drzwi wejściowe	22
2.3. Wejście boczne przy pom. 20-21 (W03)	23
2.4. Wejście boczne przy pom. 24 (W04)	24
A. Strefa dojścia	24



	Nr projektu	FERS.03.01-IP.08-0098/24
	Tytuł projektu	Rozwój dostępności na uczelni Śniadeckich
	Beneficjent:	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

B. Drzwi wejściowe	24
2.5. Wejście boczne przy aulach A2 i A3 (W05)	26
A. Strefa dojścia	26
B. Pochylnia	27
C. Schody zewnętrzne	27
D. Drzwi wejściowe	28
3. Komunikacja pionowa w budynku – opis i rekomendacje	30
3.1. Schody wewnętrzne	30
A. Klatka KL01 – z poziomu 0 na poziom +1, przy auli A1 i bufecie	30
B. Klatka KL02 – z poziomu 0 na poziom +1, przy aulach A2 i A3	33
C. Klatka KL03 – z poziomu wejścia na poziom 0, przy auli A8	34
D. Klatka KL04 – z poziomu wejścia na poziom 0, przy auli A7	36
E. Klatka KL05 – z poziomu wejścia na poziom -1 (do szatni)	37
F. Klatka KL06 – łącznik z budynkiem G (poz. 0)	39
G. Klatka KL07 – łącznik z budynkiem B	40
H. Klatka KL09 – łącznik z budynkiem G (poz. +1)	42
I. Klatka KL10 – łącznik z budynkiem AN	43
3.2. Dźwig osobowy	44
3.3. Podnośnik wewnętrzny	44
A. Podnośnik pionowy w holu głównym	44
B. Podnośnik przyschodowy (ukośny) na schodach do szatni (poziom -1)	45
C. Podnośnik przyschodowy (ukośny) na schodach w łączniku z budynkiem B	46
4. Komunikacja pozioma – opis i rekomendacje	47
1.1. Parametry wymiarowe	47
1.2. Materiały wykończeniowe	47
5. Dostępność usług i funkcji w budynku – opis i rekomendacje	49
5.1. Pomieszczenia obsługi studentów	49



	Nr projektu	FERS.03.01-IP.08-0098/24
	Tytuł projektu	Rozwój dostępności na uczelni Śniadeckich
	Beneficjent:	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

A. Aule i sala dydaktyczna szkoły doktorskiej	50
Aule A1-A9.....	50
Sala dydaktyczna szkoły doktorskiej (A028).....	53
B. Pomieszczenia Rektoratu	55
Wejście do pomieszczeń Rektoratu	55
Pom. R13 -R15 (Dział Rozliczeń Projektów)	55
Pom A34-A35 (Dział Księgowości)	57
Pom. biurowe A31, A32, R33	58
Pomieszczenia R6-R11 (R12 – Biuro Dziekana Wydziału Medycznego).....	60
Pom. A1-A5 (Kwestor, Dyrektor finansowy, Asystent Kwestora, Sekretariat)	61
Sala 18/19 z pom. towarzyszącymi	63
Tymczasowy Rektorat i Gabinet Rektora	64
Sala 26 i tymczasowy sekretariat	64
Pom. 28 – zaplecze kuchenne.....	66
Sala 27.....	66
Gabinet Rektora	67
C. Pozostałe pomieszczenia	68
Pom. biurowe A010-A19	68
Pom. A020 – Dział Marketingu	70
Pom. A021	71
Pom. biurowe A025-A027, A029-A030	72
Pom. A034 (Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego)	73



	Nr projektu	FERS.03.01-IP.08-0098/24
	Tytuł projektu	Rozwój dostępności na uczelni Śniadeckich
	Beneficjent:	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bufet	74
D. Poziom +1 - pom. A101 (Akademia szachowa)	75
5.2. Toalety damskie i męskie	76
A. Toalety przy pom. A019 – WC damskie i męskie	76
B. Toalety przy bufecie / auli A1	78
C. Toalety przy pom. A025 / auli A8	82
D. Toalety – Rektorat	83
5.3. Toalety dostępne	84
A. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami – Rektorat, przy pom. A34	85
B. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami – Rektorat, przy pom. 16	87
5.4. Pomieszczenie z natryskiem	89
5.5. Pomieszczenie do opieki nad dzieckiem	89
6. Bezpieczeństwo pożarowe i ewakuacja – opis i rekomendacje	91
6.1. Informacja o drogach ewakuacji	91
6.2. System powiadamiania	91
6.3. Miejsce oczekiwania / urządzenia wspomagające ewakuację	92



	Nr projektu	FERS.03.01-IP.08-0098/24
	Tytuł projektu	Rozwój dostępności na uczelni Śniadeckich
	Beneficjent:	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

(migające światła ostrzegawcze) w przestrzeniach ogólnodostępnych, toaletach, salach wykładowych i pomieszczeniach biurowych.

6.3. Miejsce oczekiwania / urządzenia wspomagające ewakuację

W budynku nie wyznaczono miejsca oczekiwania na ewakuację (strefy, w której osoby niemogące samodzielnie wydostać się z budynku mogą bezpiecznie oczekiwać na pomoc). Z uwagi na zasady powszechnej dostępności szczególnie zalecane jest wyznaczenie co najmniej jednego takiego miejsca na kondygnacji +1, w najbliższym sąsiedztwie podnośnika pionowego. Miejsce to powinno być odpowiednio oznaczone (również w sposób dotykowy i wizualny) i wyposażone w możliwość kontaktu ze służbami ratunkowymi i pracownikami portierni (np. przez system przywoławczy lub interkom).

W budynku brakuje rozwiązań technicznych umożliwiających ewakuację osób, które nie mogą poruszać się po schodach (krzesel/wózków ewakuacyjnych, krzesetek transportowych-płachtowych, materacy ewakuacyjnych). Z uwagi na zasady powszechnej dostępności szczególnie zalecane jest zapewnienie takiego sprzętu w aulach z dostępem z poziomu +1.

Sprzęt tego rodzaju może być użyty przez przeszkolony personel. Zaleca się zakup odpowiedniego sprzętu oraz przeprowadzenie szkoleń z jego użycia, a także umieszczenie czytelnej informacji o jego lokalizacji.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



	Nr projektu	FERS.03.01-IP.08-0098/24
	Tytuł projektu	Rozwój dostępności na uczelni Śniadeckich
	Beneficjent:	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Wykonanie badania dostępności:



fundacja@polskabezbarier.org
polskabezbarier.org
+48 793 147 001

Audyt dostępności:

dr inż. arch. Paulina Tota-Stawarczyk

Małgorzata Kmieć

Opracowanie raportu:

dr inż. arch. Paulina Tota-Stawarczyk

Kraków - Warszawa, 2025