



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



	Nr projektu	FERS.03.01-IP.08-0098/24
	Tytuł projektu	Rozwój dostępności na uczelni Śniadeckich
	Beneficjent:	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Raport z audytu dostępności architektonicznej
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Akademickie Centrum Sportu

Adres obiektu:

Aleje prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz



	Nr projektu	FERS.03.01-IP.08-0098/24
	Tytuł projektu	Rozwój dostępności na uczelni Śniadeckich
	Beneficjent:	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Szanowni Państwo!

Przekazujemy na Państwa ręce Raport z badania dotyczącego dostępności dla wszystkich użytkowników i użytkowniczek (w tym osób z niepełnosprawnościami, seniorów i senierek, rodziców i opiekunów/opiekunek z małymi dziećmi) budynku Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej, zlokalizowanego przy al. prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy.

Niniejszy raport jest wynikiem wizyty sprawdzającej dostępność (audytu dostępności) obiektu pod kątem różnorodnych potrzeb różnorodnych osób. Dziękując za współpracę, chcielibyśmy przekazać kilka słów komentarza do opracowania.

Dostępność dla wszystkich osób to proces, a pojedyncze zmiany na lepsze traktujemy jako część większej całości. Wierzymy, że budowanie dostępności zaczyna się od świadomości różnorodności użytkowników i użytkowniczek – stąd duży nacisk położony na zagadnienia związane z potrzebami poszczególnych grup. Stała współpraca z organizacjami pozarządowymi i włączanie głównych zainteresowanych w proces zmian budują świadomość i motywują do działania.

Audytowane budynki zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w czasie ich realizacji (włączając w to proces projektowania oraz budowy) - prawem budowlanym, aktami wykonawczymi i przepisami prawa miejscowego. Tym samym zdefiniowane bariery w dostępności nie wynikają z nieprzestrzegania przepisów prawa, a wszystkie rekomendacje i wytyczne są wynikiem dobrych praktyk w dążeniu do zwiększenia dostępności.

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie rekomendacje i wytyczne, opisane w Raporcie jako konieczne czy zalecane, możliwe są do wdrożenia od razu (lub w ogóle). Realizacja niektórych z nich może trwać miesiącami lub latami, może też wymagać szczegółowych projektów i uzgodnień. Mimo wszystko wierzymy jednak, że pełna informacja o poziomie dostępności jest cenna dla wszystkich zainteresowanych, pokazuje bowiem, że proces jej budowania



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



	Nr projektu	FERS.03.01-IP.08-0098/24
	Tytuł projektu	Rozwój dostępności na uczelni Śniadeckich
	Beneficjent:	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

trwa, a realne działania z nim związane muszą zostać zaplanowane i rozłożone w czasie.
Prosimy, by wzięli to Państwo pod uwagę podczas zapoznawania się z poniższym
opracowaniem.

Fundacja Polska Bez Barier



	Nr projektu	FERS.03.01-IP.08-0098/24
	Tytuł projektu	Rozwój dostępności na uczelni Śniadeckich
	Beneficjent:	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Spis treści

Wstęp	8
Cele opracowania	8
Opis metodologii prowadzonych badań	9
Podstawa opracowania	10
Wygląd raportu i jego dostępność	12
1. Otoczenie budynku – opis i rekomendacje	13
1.1. Komunikacja publiczna	13
1.2. Komunikacja prywatna – parking przy wejściu głównym	13
1.3. Przejście dla pieszych.....	14
2. Strefy wejściowa do budynku – opis i rekomendacje	14
2.1. Wejście główne (W01, W02)	14
A. Strefa dojścia.....	14
B. Drzwi wejściowe W01 – wejście główne	14
C. Drzwi wejściowe W02.....	16
2.2. Wejścia boczne przy sali konferencyjnej (W03, W04)	17
A. Strefa dojścia.....	17
B. Drzwi wejściowe W03 i W04 (wyjście ewakuacyjne)	17
2.3. Wejście boczne przy pom. 2.17 (W05).....	19
A. Strefa dojścia.....	19
B. Drzwi wejściowe W05 (wyjście ewakuacyjne)	19
2.4. Wejście boczne przy trybunach (W06) – ewakuacja z trybun	20
A. Strefa dojścia.....	20
B. Drzwi wejściowe W06 (wyjście ewakuacyjne)	21
2.5. Wejścia główne i boczne przy dźwigu osobowym (W07, W08)	22



	Nr projektu	FERS.03.01-IP.08-0098/24
	Tytuł projektu	Rozwój dostępności na uczelni Śniadeckich
	Beneficjent:	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

A. Strefa dojścia.....	22
B. Drzwi wejściowe W07	22
C. Drzwi wejściowe W08 – wejście główne 2.....	23
D. Przeszklenia w holu	24
2.6. Wejścia boczne przy hali sportowej (W09, W10)	25
A. Strefa dojścia.....	25
B. Drzwi wejściowe W09 i W10 (wyjścia ewakuacyjne)	25
2.7. Wyjścia ewakuacyjne z hali sportowej (WE1, WE2, WE3).....	26
A. Drzwi ewakuacyjne WE1 i WE2	26
B. Drzwi ewakuacyjne WE3	26
3. Komunikacja pionowa w budynku – opis i rekomendacje.....	27
3.1. Schody wewnętrzne.....	27
A. Klatka KL01 – przy portierni 2 / wejściu W06	27
B. Klatka KL02 – przy portierni 2 / wejściu W08	28
C. Klatka KL03 – przy portierni 1 / wejściu głównym W01	30
D. Klatka KL04 – przy pom. 2.19.....	31
3.1. Dźwig osobowy	32
A. Winda przy wejściu głównym W01 / portierni 1	32
B. Winda przy wejściu W06 i W07 / portierni 2	33
3.2. Podnośnik wewnętrzny.....	35
4. Komunikacja pozioma – opis i rekomendacje.....	35
4.1. Parametry wymiarowe	35
4.2. Materiały wykończeniowe	35
5. Dostępność usług i funkcji w budynku – opis i rekomendacje	37
5.1. Portiernie	37
A. Portiernia główna (Wejście W01)	37
B. Portiernia / szatnia przy wejściu bocznym (Wejście W08)	38



	Nr projektu	FERS.03.01-IP.08-0098/24
	Tytuł projektu	Rozwój dostępności na uczelni Śniadeckich
	Beneficjent:	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

5.3. Pomieszczenia obsługi studentów	39
A. Hala sportowa	39
Hala sportowa – wejście z korytarza (drzwi prawe i lewe).....	39
Hala sportowa – wejście z korytarza przy szatniach (przy magazynie – pom. 2.33)	40
Schody wewnętrzne – trybuny	40
B. Pomieszczenia do ćwiczeń na kondygnacji +1	41
4.12 – Sauna	41
4.17 – Siłownia, 4.18 – Sala fitness, 4.19 – Sala trójboju, 4.20 – Sala cardio.....	43
C. Szatnie	44
Szatnie z łazienkami: damska (pom. 2.05) i męska (pom. 2.07)	44
Łazienki	45
Szatnie z łazienkami i toaletami dla osób z niepełnosprawnościami: damska (pom. 2.12) i męska (pom. 2.14).....	46
Łazienki	46
Toalety dla osób z niepełnosprawnościami	47
Szatnie z łazienkami: damska (pom. 3.13) i męska (pom. 3.14).....	50
Łazienki	50
Szatnie z łazienkami: damska (pom. 4.10) i męska (pom. 4.08).....	51
Łazienki	51
D. Pomieszczenia biurowe	52
Pomieszczenia biurowe (3.02 - 3.07)	52
Pom. 3.08 - Sala konferencyjna	53
E. Pom. medyczne i reżyserka	54
Pom. 2.35 - Wejście do pom. medycznego i reżyserki	54
Pom. 2.26 - Pom. medyczne	54
Pom. 2.28 – Reżyserka.....	55
F. Pomieszczenia socjalne (pom. 1.20, 2.29, 3.12)	55



	Nr projektu	FERS.03.01-IP.08-0098/24
	Tytuł projektu	Rozwój dostępności na uczelni Śniadeckich
	Beneficjent:	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

G. Pom. 2.25 - Pomieszczenie ochrony	57
5.4. Toalety damskie i męskie	58
A. Poziom 0	58
WC męskie - pom. 1.05, WC damskie - pom. 1.08	58
WC męskie - pom. 2.10, WC damskie - pom. 2.11	59
WC męskie - pom. 3.09, WC damskie - pom. 3.11	60
B. Poziom +1.....	60
WC męskie - pom. 4.06, WC damskie - pom. 4.07	60
5.5. Toalety dostępne i pomieszczenia z przewijakami	62
A. Toaleta z przewijakiem (pom. 1.09).....	62
B. Toaleta z przewijakiem (pom. 2.24).....	65
C. Toaleta (pom. 3.10)	67
D. Toaleta z przewijakiem (pom. 4.05).....	70
5.1. Pomieszczenie do opieki nad dzieckiem	73
6. Bezpieczeństwo pożarowe i ewakuacja – opis i rekomendacje.....	73
6.1. Informacja o drogach ewakuacji.....	73
6.2. Systemy powiadamiania	74
6.3. Miejsce oczekiwania / urządzenia wspomagające ewakuację	74



	Nr projektu	FERS.03.01-IP.08-0098/24
	Tytuł projektu	Rozwój dostępności na uczelni Śniadeckich
	Beneficjent:	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Zalecane jest wyznaczenie co najmniej jednego takiego miejsca na kondygnacji +1, w najbliższym sąsiedztwie podnośnika pionowego. W przypadku jego wyznaczenia, miejsce to powinno być odpowiednio oznaczone (również w sposób dotykowy i wizualny) i wyposażone w możliwość kontaktu ze służbami ratunkowymi i pracownikami portierni (np. przez system przywoławczy lub interkom).

Na kondygnacji +1, przy jednej z klatek schodowych, zapewniono krzesło do ewakuacji osób niemogących samodzielnie poruszać się po schodach (fot. 45). W miarę możliwości zaleca się uzupełnienie liczby sprzętu: zgodnie z obowiązującymi założeniami optymalna liczba to 1 krzesło ewakuacyjne lub 1 materac ewakuacyjny przy każdej klatce schodowej na kondygnacji +1 (łącznie 4 sztuki). Minimalna zalecana liczba sprzętu to 2 krzesła lub materace i 2 krzeselka transportowe-płachtowe.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



	Nr projektu	FERS.03.01-IP.08-0098/24
	Tytuł projektu	Rozwój dostępności na uczelni Śniadeckich
	Beneficjent:	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Wykonanie badania dostępności:



fundacja@polskabezbarier.org
polskabezbarier.org
+48 793 147 001

Audyt dostępności:

dr inż. arch. Paulina Tota-Stawarczyk

Małgorzata Kmieć

Opracowanie raportu:

dr inż. arch. Paulina Tota-Stawarczyk

Kraków – Warszawa, 2025